

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - KRYTERIA OCENY OFERT

A. Kryterium (T) „Parametry techniczno - funkcjonalne”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót w ramach realizacji Inwestycji pn. „**Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin**” oświadczam, że niezależnie od wymogów postawionych w SIWZ, oferowane przez nas, niżej wymienione urządzenia mechaniczne spełniać będą dodatkowe, nieobligatoryjne wymagania w zakresie określonym poniżej.

Parametry techniczno - funkcjonalne urządzeń:

Lp.	Opis podkryterium	Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z parametrem określonym poniżej
1.	Urządzenie do dezodoryzacji powietrza - technologia dezodoryzacji powietrza bazująca na fotokatalitycznym utlenianiu gazów	TAK/ NIE*
2.	Konstrukcja przykrycia zagęszczacza osadów – przykrycie samonośne z laminatu poliestrowo-szklanego	TAK/ NIE*
3.	Parametry techniczno-funkcjonalne pompy w przepompowni ścieków retencionowanych S6: pompa w instalacji suchej pionowej o sprawności hydraulicznej w punkcie pracy nie mniejszej niż 65%. Wysokosprawny wirnik półotwarty przeznaczony do pompowania ścieków niepodczyszczonych mechanicznie oraz abrazyjnych. Krawędzie robocze wirnika utwardzone do min. 60 ⁰ HRC	TAK/ NIE*
4.	Parametry techniczno-funkcjonalne mieszadła w komorze retencyjnej zb. zagęszczacza osadów: obudowa i śmigło wykonane ze stali nierdzewnej min.316L. Mieszadło średnioobrotowe 3-łopatkowe z czujnikami temperaturowymi w uzwojeniach stojana oraz czujnikiem przecieku do komory silnika. Parametry mieszadła (siła mieszania, sprawność) określone zgodnie z normą ISO21630:2007	TAK/ NIE*

Lp.	Opis podkryterium	Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z parametrem określonym poniżej
5.	Parametry techniczno-funkcjonalne mieszadeł w piaskowniku: obudowa mieszadła wykonana ze stali nierdzewnej min.316L. Śmigło mieszadła w wykonaniu ze stali wysokochromowej. Mieszadło szybkoobrotowe 2-łopatkowe z czujnikami temperaturowymi w uzwojeniach stojana oraz czujnikiem przecieku do komory silnika. Parametry każdego mieszadła (siła mieszania, sprawność) określone zgodnie z normą ISO21630:2007	

..... , dnia

Miejscowość data (podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

**niepotrzebne skreślić.*

B. Kryterium (G) „Gwarancja”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót w ramach realizacji Inwestycji pn. **„Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”** oświadczamy, iż udzielamy dodatkową, nieobligatoryjną gwarancję i rękojmię przez okres

..... kwartałów *

od dnia wygaśnięcia minimalnych, dwuletnich okresów gwarancji i rękojmi przewidzianych w Kontrakcie.

..... , dnia
Miejscowość data (podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika wykonawców)

**) określić ilość kwartałów (1 kwartał = 3 miesiące) ponad minimalny okres gwarancji określony w SIWZ (24 miesiące) wstawiając jedną z następujących liczb: 1, 2, 3 lub 4.*